

 EN305:2011
 Reglamento de Productos de la Construcción
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. KF-ES-001

Código de identificación único del producto tipo:	K-FIRE COLLAR
Usos Previstos:	Dispositivo para el cierre del hueco de paso en tuberías metálicas aisladas o plásticas, en penetraciones a su paso por paredes o suelos. Vedi ETA 15/0756
Fabricante:	L'Isolante K-Flex UK Ltd. Unit 9, Coalville Business Park, Jackson Street, Coalville, LE67 3NR, England
Sistemas EVCP:	1
Norma armonizada:	Non disponibile
Organismos notificador:	UL International (UK) Ltd
Evaluación Técnica Europea:	ETA-15/0756 UL International (UK) Ltd se emitió el Documento de Idoneidad Técnica Europea basado en el ETAG 026-2 (2011).
Certificado de Conformidad:	0843-CPR-0279 UL International (UK) Ltd se llevó a cabo el control por terceros, de conformidad con el Anexo V bajo el Sistema 1 y emitió el Certificado de Conformidad.

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
RB1	Resistencia mecánica y estabilidad
Resistencia mecánica y estabilidad	NR
RB2	Seguridad en caso de incendio
Reacción al fuego	F
Resistencia al fuego	ETA 15/0756, Anexo A
RB3	Higiene, salud y medio ambiente
Permeabilidad al aire	NPD
Permeabilidad al agua	PND
Emisión de sustancias peligrosas	IA1, S/W3

RB4	Seguridad y accesibilidad de utilización
Resistencia mecánica y estabilidad	PND
Resistencia al impacto y al movimiento	PND
Adhesión	PND
RB5	Protección contra el ruido
Aislamiento al ruido aéreo	NPD
RB6	Ahorro energético y aislamiento térmico
Conductividad térmica	PND
Permeabilidad al vapor de agua	PND
	Durabilidad
Durabilidad y el mantenimiento	Y2 Adecuado para uso con temperaturas por debajo de 0°C. No exponer a la lluvia o rayos UV. Incluye las categorías inferiores.

NR Non Relevante

PND Parámetro No Determinado.

Las prestaciones del producto indicado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Esta declaración de prestaciones se ha emitido de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado anteriormente.

La hoja de seguridad (SDS) del K-FIRE COLLAR está disponible bajo demanda.

Coalville (UK), 25/03/2016

Firmado en nombre del fabricante por:



Amedeo Spinelli
Presidente